


reparada, por una nueva del mismo diseño y materiales, y proceder de igual forma con las cerraduras. El estado de dichas puertas/cerraduras se pudo verificar con la visita de obra realizada, e incluso puede realizar una nueva visita para estimar dicho gasto.

10. La altura del muro medianero a construir (sur-sureste) deberá ser de 2.50m. De ese nivel hacia arriba deberá ser restaurada y pintada la mampostería existente.
11. Respecto a los anillos metálicos de los canteros, deberán confeccionarse con planchuela galvanizada de 5"x 5mm.
12. Los lockers deberán tener una altura de 2.10m aproximados y serán fabricados en chapa y con diseño tipo Hoffman, el ancho de los mismos se encuentra especificado en los Planos correspondientes.
13. Se adjunta plano con las especificaciones requeridas del estacionamiento de motos.



Arq. Abel  
Salgado



Arq. JUAN MANUEL FILICE  
Subsecretario de Desarrollo Urbano  
Secretaría de Plan., Infraestructura y Amb.  
Municipalidad de la Ciudad de Mendoza